



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.955.2023

Pleszew, dn. 23.11.2023r.

Zakład Komunalny Gizałki sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że próbki wody pobrane do badań w dniu 22.11.2023r z wodociągu Orlina Mała w ramach kontroli wewnętrznej wykazały przekroczenia:

- suw Orlina Mała – woda uzdatniona: mętność 1,70 NTU,
- sieć- Białobłoty Szkoła Podstawowa: mętność 1,44 NTU,
- sieć- Krzyżówka 33: mętność 1,92 NTU, żelazo 212 µg/l

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie poleca niezwłoczne pobranie kontrolnych próbek wody z w/w punktów w zakresie barwa, mętność, żelazo, mangan. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina jednocześnie, że sprawozdania z badań należy przekazywać na bieżąco.

Norma mętności – Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Norma żelaza – 200 µg/l

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gizałki

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
| hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP