



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.8.2024

Pleszew, 04.01.2024r.

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożyci.

Strefa zaopatrzenia: Wodociąg Orlina Mała

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.), § 22 ust.1, ust.2, ust.3, ust .4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia roczną ocenę jakości wody:

Wodociąg Orlina Mała	
Przedsiębiorca wodociągowy: Zakład Komunalny sp. z o.o. Gizalki ul. Wrzesińska 17	
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	
Produkcja wody: 282,3 m³/d	
Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 1570 osób	
Zaopatrywane miejscowości: Orlina Mała, Orlina Duża, Dziewiń Duży, Białobłoty, Krzyżówka, Kolonia Ostrowska, Studzianki	
Łączna ilość pobranych prób wody: 20 w tym:	
kontrola urzędowa: - monitoring gr. A - 4 - monitoring gr. B - 1 - próby nadzorowe- 0	kontrola wewnętrzna: - monitoring gr. A - 4 - monitoring gr. B -1 - próby nadzorowe- 10
Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem:	
- mikrobiologicznym: 0	- fizykochemicznym: 17
Działania naprawcze: Uzupelnienie złoź filtracyjnych w filtrze, naprawa dysków w filtrze, dezynfekcja i płukanie	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia.	

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl | hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu **Orlina Mała** w skali roku **2023** jako:

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia w badanym zakresie wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) za wyjątkiem parametrów mętności i żelaza. Obecnie prowadzone są działania naprawcze mające na celu doprowadzenie w/w parametrów do wymagań obowiązującego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.), wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny sp. z o.o. Gizalki ul. Wrzesińska 17
2. Wójt Gminy Gizalki