



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.168.2024

Pleszew, dn. 28.02.2024r.

**Zakład Komunalny Gizalki sp. z o.o.**  
**ul. Wrzesińska 17**  
**63-308 Gizalki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) oraz wyników z kontrolnych badań wody z wodociągu Gizalki pobranych do badania:

- w ramach kontroli urzędowej w dniu 06.02.2024r. sprawozdanie nr: HKL/N-172/2024, HKL/N-173/2024 z dnia 09.02.2024r., sprawozdanie nr: HKL/N-174/2024, HKL/N-175/2024, HKL/N-176/2024 z dnia 08.02.2024r. oraz
- w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.01.2024r. sprawozdanie nr SPR/130/2024, SPR/131/2024, SPR/132/2024, SPR/133/2024, SPR/134/2024 z dnia 24.01.2024r.

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 w zakresie manganu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje aktualny komunikat o jakości wody .

Załącznik:

1. Komunikat

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Gizalki

mb

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie  
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 62 508 13 30  
[sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl)  
| [hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl](mailto:hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl)  
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781  
[www.gov.pl/web/psse-pleszew](http://www.gov.pl/web/psse-pleszew)  
pssepleszew/SkrytkaESP